

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**№ 026/0581**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения».

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 14, +7(3812)78-76-18, post@bu-pmpk.omskportal.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 корпус - 1095 м<sup>2</sup>, 2 корпус - 1023 м<sup>2</sup>;

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5483 кв.м.

1.4. Год постройки здания: корпус 1 - 1958, корпус 2 - 1960, год последнего капитального ремонта: в 2022 году осуществлен капитальный ремонт крыши в 1 - ом корпусе.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта до 01.12.2030 года (при наличии финансирования), капитального ремонта до 01.12.2030 года (при наличии финансирования).

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное учреждение Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения», БУ ОО «Центр ПМСС».

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 191, тел. 36-08-77, e-mail: post@bu-pmpk.omskportal.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная.

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск,

ул. Красный Путь, д. 5, тел. 8 (3812) 35-70-00 (доб.52-75),

e-mail: educate@omskportal.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения.

2.2. Виды оказываемых услуг:

1. Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

2. Психолого-медико-педагогическое обследование детей;

**3. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением,**

**4. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, осуществляющим социальное обслуживание, медицинским организациям по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания;**

**5. Реализация дополнительных образовательных программ для детей, испытывающих трудности в обучении.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, **на дому, дистанционно**.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; **все участники образовательных отношений**.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**, нет.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день **255**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день **30**.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **остановка Б. Цемент, автобус: № 33, маршрутное такси: № 6. Остановка (не доступна для МГН)**.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **300** м.

3.2.2. Время движения (пешком): **7** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**, нет.

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **информация не предоставлена ни в одном из видов**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет, **асфальтовое покрытие не ровное, имеет ямы, перепады высоты**, их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, **нет**.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	А
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп	ДУ

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
населения	

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		2, 3, 4, 5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5, 6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 45, 46
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----		-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		11, 34, 35, 36, 37, 38, 39
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		2, 6, 12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов** (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) ДУ.

### 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1	-	-	-	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1	-	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности объектов и услуг для инвалидов	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.					
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	- Восстановить целостность дорожного покрытия проезжей части пешеходных дорожек: покрытие должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. - Оборудовать после входа на территорию направляющую знаковую (стрелки) информацию о нахождении входной группы в здание.	По мере поступления финансирования на на оборудование доступной среды до 2030 года
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	-	-
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки	-	1	-	- Подготовить пакет документов в администрацию	До 2025 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
автотранспортных средств для инвалидов 10 %				Октябрьского округа о предоставлении и оборудовании стоянки для посетителей и людей с инвалидностью	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	- Выровнять входную площадку у двери без перепада высоты. - Установить кнопку вызова для МГН: высоту установки принимать с учетом пункта 8.1.7 СП 59.13330.2020 (не более 0,80–0,85 м над уровнем пола). При выполнении благоустройства территории возле входа необходимо обеспечить возможность подъезда к кнопке вызова инвалида на кресле - коляске. Необходимо заранее определить, кто из персонала учреждения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Разработать инструкцию для сотрудников учреждения по оказанию ситуационной помощи МГН, назначить ответственных, прописать действия сотрудника в инструкции. Обозначить кнопку знаком доступности.	По мере поступления финансирован ия на на оборудование доступной среды до 2030 года
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	- Выделить контрастным цветом ступени всех лестниц (внутри здания) первую и последнюю. - Оборудовать откидные поручни с одной стороны, на лестницах там, где отсутствуют	По мере поступления финансирован ия на на

Наименование показателя для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				поручни. – на путях эвакуации. Кабинетная форма обслуживания: устранить пороги в кабинетах приема, их высота должна быть не более 0,014 м. Где нет возможности устранения порога, рассмотреть выполнение плавного спуска. Дверные проемы должны иметь ширину не менее 0,9 м.	оборудование доступной среды до 2030 года
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	- Установить визуальную направляющую информацию о пути движения внутри здания при входе в фойе. Разместить информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. - Обозначит знаком доступности для МГН: - зоны предоставления услуг; - входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения;	По мере поступления финансирования на на оборудование доступной среды до 2030 года



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
				<p>Управленческие решения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах- колясках;</li> <li>- доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках;</li> <li>- специальные зоны отдыха и ожидания для инвалидов на креслах-колясках;</li> <li>- пути движения к местам общего сбора МГН в случае экстренных ситуаций.</li> <li>- Установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы, лестницы, санитарно-бытовые помещения и т. п.), у.</li> </ul> <p>Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке.</p> <p>Расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН обеспечить высоту свободного пространства от</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
				поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации не менее 2,2 м.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	- Установить с одной стороны по стене поручень на ступенях по пути движения (фото № 28, 29):	По мере поступления финансирования на на оборудование доступной среды до 2030 года
4.8. Пандусы	1	-	-	-	-
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
4.11. Доступные санитарно- гигиенические помещения	-	1	-	<p>Управленческие решения</p> <p>- Адаптировать один сан. узел для МГН. Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений по 6.3.5. Требования к установке раковины (высоту до верхнего края и свободное пространство для ног) – по 8.1.7. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т. п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений</p>	По мере поступления финансирования на на оборудование доступной среды до 2030 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
				(выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	- Устранить пороги и перепады а дверных проемах. При необходимости устройства порогов, их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	По мере поступления финансирования на на оборудование доступной среды до 2030 года
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1	-	-	-	-
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
тифлосурдопереводчика					
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, представляющих услуги населению), %	-	-	0 %	- Обучить 3-ех сотрудников, проинструктировать 100 % работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	По мере поступления финансирования на на оборудование доступной среды до 2030 года
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-		-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1	-	-		-
4.18. Доля педагогических	1	-	-		-

Наименование показателя для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	- Обучить 3-ех сотрудников, проинструктировать 100 % работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	По мере поступления финансирования на оборудование доступной среды до 2030 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	99 %	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	100 %	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	1	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюден ие норм, ед.	Доля, %		
по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	3 %	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	2 %	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	1	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги	-	-	0 %	- Обучить 3-ех сотрудников, проинструктировать 100 % работников по вопросам, связанным с поступления	По мере поступления



Наименование показателя	Значение показателей <sup>1)</sup>			Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %	
<p>доступности для инвалидов объектов и услуг</p> <p>населению и прошедших инструкторование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %</p>				<p>Управленческие решения</p> <p>обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг</p> <p>финансирован ия на на оборудование доступной среды до 2030 года</p>
<p>15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %</p>	-	-	2 %	-
<p>16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-</p>	-	-	0 %	<p>- Подготовить приказ о возложении обязанностей на 3-ех начальников отделов</p> <p>До 2025 года</p>

Наименование показателя для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (ответственность Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2024 – 2030 гг. (по мере поступления финансирования на программу «Доступная среда»), в рамках исполнения п. 3,6 паспорта доступности**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ – В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДУ.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется: согласование с **Министерством образования Омской области.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается **акт экспертной оценки объекта от «11» марта 2014 года; обновленный акт экспертной оценки от «26» марта 2024 года.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **<http://zhit-vmeste.ru>**

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от «20» марта 2024 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от «26» марта 2026 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от «01» апреля 2024 года № 1.

Директор



(подпись)

Е.В. Орлова  
(инициалы, фамилия)

Дата «09» апреля 2024 года